

EZ-PEM klämringskoppling för PE63-, PE80- och PE100-rör

Innehavare/Utfärdat för

Ezze AB

Sjörösvägen 7, Box 501, 335 30 Gnosjö, Sverige.

Organisationsnummer: 556487-4435

Tel: 0370-332200, Fax: 0370-926 54

E-post: info@ezze.se, Hemsida: www.ezze.se

Produktbeskrivning

EZ-PEM klämringskoppling består av en nippel med integrerad stödhylsa, mutter och klämring.

Kopplingen är tillverkad i typgodkänd avzinkningshärdig mässing.

Kopplingar för PE-rör med dimensioner: DN /20x2,0 / 25x2,3 / 32x3,0 / 40x3,7 / 40x2,4 / mm

Avsedd användning

EZ-PEM är avsedd för sammanfogning av PE63, PE80- och PE100-rör i tappkallvatteninstallationer med högsta drifttryck 1,6 MPa.

Kopplingen får också förläggas utbytbar i mark vilket innebär att den ska kunna grävas fram utan förstörande av byggnads- eller anläggningskonstruktioner.

Handelsnamn

EZ-PEM

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten*

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd.

Utformning

6:625, 1:a och 4:e stycket.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning EZ-PEM, klämringskoppling, märkt Q24/1/210322. Utgåva 2021-03-22..

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-98-0433, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande SC0167-13 | 2021-06-15

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

8P03160

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Ezze AB, Gnosjö.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning.

Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

Produkt märks med:

Produktens typbeteckning

EZ-PEM

Dimension

XX mm

Förpackning märks med:

Innehavare och tillverkningsställe

EZZE AB GNOSJÖ

Produktens typbeteckning

EZ-PEM

Löpande tillverkningsnummer

nummer

Typgodkännandets nummer

SC0167-13

Dimension

XX mm

Tryckklass

PN16

Boverkets inregistrerade varumärke

†

RISE ackrediteringsnummer

1002

Certifieringsorgan och Kontrollorgan

RISE

Bedömningsunderlag

Rapport PX26872, E30231, PX00844-17B, PX00844-19D, PX00844-19E och 2F013561 från RISE Research Institutes of Sweden. Ritningsmapp daterad 2019-09-02.

Rapport AO-0007886, från övervakad tillverkningskontroll utförd av RISE.

Kommentarer

Kopplingarna är godkända i enlighet Boverkets PM daterat 1991-03-06 och provade mot NKB Produktregler nr.18, "Mekaniska kopplingar av metall för plaströr av PB och PEX för tappvatteninstallationer".

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2013-05-28.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2026-06-14.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Stefan Coric