

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 1433/97

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SAKORD: TAPPVATTEN
fogmetoder, kopplingar
kompresionskopplingar

Ez-pex klämringkopplingar

Innehavare	Ezze AB, Box 501, 335 28 GNOSJÖ, Tel: 0370-33 22 00, Fax: 0370-92 654, E-post: info@ezze.se, Hemsida: www.ezze.se, Org.nr./VAT no. SE556487-4435				
Produkt	Klämringkoppling för PEX-rör. Kopplingen består av, kopplingsmutter, klämring, stödhylsa och packning. Dimensioner mellan 12-28 mm enligt tillhörande handlingar. Material i vattenberörda delar består av typgodkänd avzinkningshärdig mässingslegering.				
Avsedd användning	Klämringkopplingen är avsedd för sammanfogning av PEX-rör i tappvatteninstallation.				
Handelsnamn	Ez-pex.				
Godkännande	Produkterna uppfyller kraven i 2 § 3 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR): <table><tr><td>Installationer för tappvatten</td><td>6:62, 2:a stycket</td></tr><tr><td>Utformning</td><td>6:625, 1:a stycket</td></tr></table>	Installationer för tappvatten	6:62, 2:a stycket	Utformning	6:625, 1:a stycket
Installationer för tappvatten	6:62, 2:a stycket				
Utformning	6:625, 1:a stycket				
Tillhörande Handlingar	Monteringsanvisning daterad 1998-03-24. Monteringsanvisningen finns i produktkatalog utgåva 11, flik 3:3.				
Kontroll	Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2005-08-12 och diarienummer 210-98-0433 och övervakas av ett oberoende tredjepartsorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.				

2008-08-20

Tg-bevis nr 1433/97

Tillverkare	Föreskrifterna om tillverkningskontroll omfattar följande tillverkningsställe: Ezze AB, Gnosjö.														
Märkning	<p><u>Kopplingsmuttern är märkt med</u> Ez-pex och dimensionsbeteckning (mutterdimension och ytterdiameter för röret).</p> <p><u>Förpackningen är märkt med:</u></p> <table><tr><td>Tillverkarens namn och tillverkningsort</td><td>Ezze AB, Gnosjö.</td></tr><tr><td>Boverkets inregistrerade varumärke</td><td>†</td></tr><tr><td>SITAC:s ackrediteringsnummer</td><td>SITAC 1422</td></tr><tr><td>Typgodkännandebevisets nummer</td><td>1433/97</td></tr><tr><td>Dimension</td><td></td></tr><tr><td>Löpande tillverkningsnummer eller -datum</td><td>nr/datum</td></tr><tr><td>Besiktningsorgan</td><td>SP</td></tr></table>	Tillverkarens namn och tillverkningsort	Ezze AB, Gnosjö.	Boverkets inregistrerade varumärke	†	SITAC:s ackrediteringsnummer	SITAC 1422	Typgodkännandebevisets nummer	1433/97	Dimension		Löpande tillverkningsnummer eller -datum	nr/datum	Besiktningsorgan	SP
Tillverkarens namn och tillverkningsort	Ezze AB, Gnosjö.														
Boverkets inregistrerade varumärke	†														
SITAC:s ackrediteringsnummer	SITAC 1422														
Typgodkännandebevisets nummer	1433/97														
Dimension															
Löpande tillverkningsnummer eller -datum	nr/datum														
Besiktningsorgan	SP														
Bedömningsunderlag	Rapport nr 98E1 3019 från SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Ritningar enligt ritningsförteckning, daterad 2005-10-20. Rapporter nr P008315-9A och P008315-9A från övervakad tillverkningskontroll utförd av SP.														
Kommentarer	Produkten är godkänd mot NKB Produktregler nr 18 "Mekaniska kopplingar av metall för plaströr av PB och PEX för tappvatteninstallationer", daterad februari 1990. Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2006-03-17 och Projektnr. T300175-01.														
Giltighetstid	Godkännandet gäller t o m 2013-08-19.														



Håkan Thiman



Ronald Green